

PARA PUBLICACIÓN
INMEDIATA

8 de Octubre de 2024



Contacto: John Fuller
J.Fuller@NewportOregon.gov
541-574-0649

Incendio comercial en la cuadra 300 de NE 1st Street

A las 11:42 a. m. del martes 8 de octubre de 2024, el Departamento de Bomberos de Newport fue enviado a atender un informe de humo en una estructura en una oficina operada por Charter Communications, ubicada en 355 NE 1st St. Al llegar, las unidades de bomberos observaron un nivel moderado de humo dentro del edificio.

Los equipos de bomberos establecieron un suministro de agua y buscaron la fuente del humo. Una investigación preliminar condujo al descubrimiento de un ventilador de techo del baño que se había incendiado y se había extinguido por sí solo. Afortunadamente, no se reportaron heridos y hubo daños mínimos en las instalaciones más allá del daño por humo.

Se determinó que la causa oficial del incendio fue el sobrecalentamiento del ventilador de techo del baño. La investigación se llevó a cabo en conjunto con el Departamento de Bomberos de Newport y el Departamento del Jefe de Bomberos del Estado. NFD desea recordar a las personas que apaguen todos los ventiladores de techo o instalen un interruptor temporizador.

El Departamento de Bomberos de Newport recibió una respuesta de ayuda mutua del Distrito de Bomberos de Depoe Bay, el Departamento de Bomberos de Toledo y el Distrito de Bomberos de Seal Rock. La ambulancia de Pacific West, el departamento de policía de Newport y el jefe de bomberos del Departamento de Estado brindaron asistencia adicional. El departamento de bomberos de Newport respondió con dos camiones de bomberos, un camión con escalera, un oficial jefe y ocho bomberos.

Para obtener más información, comuníquese con el departamento de bomberos de Newport al 541-265-9461.

###